

三保・折戸地区の皆様

三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社

## 三保折戸 MCF<sup>かわら</sup> 瓦版（第 18 号）

『三保折戸 MCF 瓦版』は、弊社清水工場周辺でペルフルオロオクタン酸（PFOA）が検出された件に関して、三保地区連合自治会、静岡市と弊社の三者が正確な情報を共有し、綿密な連携により、適切な対応を検討することを目的として 2023 年 11 月に発足した、「三者連絡会」の内容についてご報告しております。第 18 号は、2025 年 10 月 14 日に開催された、第 17 回三者連絡会での報告内容についてご報告いたします。

### 第 17 回三者連絡会(2025 年 10 月 14 日開催)

#### 1) 静岡市による環境モニタリング状況報告

静岡市より定期モニタリング調査結果（2025 年 7 月から 9 月まで）が報告されました。

▼定期モニタリング調査結果について（静岡市ホームページに掲載）

<https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5382/s012235.html>



#### 2) 弊社からのご報告：三保雨水ポンプ場の中型活性炭塔の復旧

三保雨水ポンプ場に設置している中型活性炭塔について、台風 15 号の大雨により一部機器が浸水、運転停止を余儀なくされたこと、また、復旧計画および再発防止対策についてご報告しました。

##### ● 台風 15 号の豪雨による影響

9 月 5 日、台風 15 号に伴う短時間の記録的な大雨により、三保雨水ポンプ場の屋内（地下）の浸水状況は約 2 メートルに達し、屋内（地下）に設置していた中型活性炭塔の原水汲み上げポンプおよび電源盤が水没、その結果、中型活性炭塔（2 基）が運転停止を余儀なくされました。中型活性炭塔（2 基）は、地上に設置しており影響はありませんでした。

##### ● 中型活性炭塔の再稼働および再発防止対策

三者連絡会では、復旧計画として、原水汲み上げポンプおよび電源盤を交換する必要がありましたが、特殊ポンプであるため納期を要すること、納品次第、速やかに工事を行い、10 月末までに再稼働を予定していることをご報告しました。ご心配をおかけしましたが、10 月 29 日、中型活性炭塔（2 基）は再稼働しました。再発防止対策として、電源盤は地上へ設置、また、ポンプ関連予備品を持ち、万一同様の大雨に見舞われた際は、速やかに復旧できる準備を整えておくことを三者連絡会でご報告およびご了解をいただきました。



<再稼働した中型活性炭塔>

連絡先： 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 総務法務部 054-334-1165

▼『MCF 三保折戸瓦版』最新号は弊社ホームページにも掲載しています。

<https://www.mc-fluoro.co.jp/sustainability/responsible/pfas/>

